



Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt  
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
 und innenbeschichtet

Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

				Maßstab 1:2.5	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Verbundrohr-Silent DN150	Zeichnungs Nr. 58330150W
				2013 Tag	Name	Bogen 87°	Ersatz für:
				Gez. 30.05.	Koeh	EDV-Art.Nr. 58330.150X	ersetzt durch:
				Gepr.		58330150W.DWG	
				Norm.		Bauvorhaben	
Index	Änderung	Tag	Name	<b>LORO</b>			